



2015150423W

嘉誉测试  
WWW.SDJIAYU.COM.CN

正本

# 检测报告

山嘉测（2019）第 C190262-003 号

项目名称：一分厂 104 车间废水排口项目

委托单位：山东新华制药股份有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2019 年 03 月 11 日



山东嘉誉测试科技有限公司

# 检测结果

山嘉测(2019)第C190262-003号

第1页 共1页

- 1.委托单位: 山东新华制药股份有限公司
- 2.样品类别: 废水
- 3.现场样品描述: 无色液体
- 4.采样日期: 2019年2月15日(检测期间生产运行负荷达75%以上)
- 5.测试日期: 2019年2月15日-2019年2月21日

6.检测依据及结果:

6.1 废水检测依据


序号	参数	检测标准	使用设备	最低检出限
1	总镍	HJ776-2015 电感耦合等离子体发射光谱法	电感耦合等离子体 原子发射光谱仪	0.007mg/L

6.2 废水检测结果

点位	采样时间		检测参数
			总镍 (mg/L)
一分厂 104 车间 废水排口	2月15日	10:58	<0.007
		14:53	<0.007

注: “<” 加检出限表示未检出。

\*\*\*报告结束\*\*\*



编制人: 穆婉莹    审核人: 封雨行    批准人: 杨步清    签发日期: 2019.3.11